

Акт
согласованных с общественным объединением инвалидов
мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги
(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование в соответствии с учредительными документами, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга

I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры (далее – Объект)

Адрес Объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги) и составляется данный акт): 197374, Санкт-Петербург, Яхтенная ул., д. 2, корпус 2, литер А

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание _____ 2 _____ этажей, 2577,6 кв.м;

часть здания _____ этажей (или помещение на _____ этаже), _____ кв.м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да, 10087,0 кв.м.

Объект культурного наследия: нет

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная

Арендодатель (наименование организации): _____

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): муниципальная

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Приморского района Санкт-Петербурга, 197374, Санкт-Петербург, Савушкина ул., д. 83

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на Объекте услуг населению

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер*): образование

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых граждан в день, вместимость, пропускная способность): 225 чел.

Форма способа оказания услуг (на Объекте по месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): детям - на объекте по месту предоставления услуги; родителям (законным представителям) инвалидам-колясочникам - дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые (родители, законные представители воспитанников) в качестве посетителей учреждения

Категории инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на Объект (К – инвалиды, передвигающиеся на кресло-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушениями зрения, Г – инвалиды с нарушениями слуха, У – инвалиды с нарушением интеллекта) К, О, С, Г, У

Мы, нижеподписавшиеся, заведующий ГБДОУ детский сад №90 Макарына Ольга Владимировна с одной стороны, действующий на основании Устава и доверенное лицо Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов боевых действий «Инвалиды войны» (сокращённое наименование СПб ООВБД «Инвалиды войны») Кунец Игорь Олегович с другой стороны, действующий на основании Доверенности №3 от 10.10.2018, срок действия 1 год составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или капитального ремонта должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги, согласованные с одним из общественных объединений инвалидов.

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: нет
2. Пандус стационарный наружный**: нет
3. Пандус стационарный внутренний**: нет
4. Пандус инвентарный***, роллопандус: нет
5. Наружная лестница входной зоны: да, не соответствует С, О
6. Внутренняя лестница входной зоны: да, не соответствует С, О
7. Поручни наружные входной зоны: нет
8. Поручни внутренние входной зоны: нет
9. Дверные проемы входной зоны****: да, соответствует К, О
10. Подъемные платформы наружные: нет
11. Подъемные платформы внутренние: нет
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте 1,2 м): домофон
13. Лифт пассажирский: нет
14. Лифт грузовой: нет
15. Мобильные лестничные подъемники: нет
16. Санитарно-гигиенические помещения: да, не соответствует К, О, С, У
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К, О, С, Г, У : нет
 - 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: нет
 - 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:
 - звуковой информации: нет
 - надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: нет
 - 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: нет

17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: нет

18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: нет

19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: да

IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (указывается полное наименование Объекта в соответствии с учредительными документами) Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Приморского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: (указывается адрес фактического расположения Объекта, в котором оказываются услуги населению) : Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д.2, корп.2 и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время **недоступным / частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются меры, обеспечивающие условия предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны меры (К, О, С, Г, У)	Принятые меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги на Объекте услуг(и) на момент осмотра, до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
Основные меры			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на Объекте (пути движения по территории)	
	С	Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения на покрытии пешеходных путей. Принятые меры: Порядком обслуживания инвалидов предусмотрен допуск на объект собаки-проводника. Сопровождение инвалидов сотрудниками учреждения.	Приказ №39 от 17.10.2018 Приказ №64 от 13.01.2016
2		Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)	
	С, О	Полотно входной двери не имеет смотровой панели. Поручни наружной и внутренней лестниц не соответствуют ГОСТ Р 21261-99. Принятые меры: перед входом расположена кнопка вызова персонала для оказания помощи инвалиду в передвижении к месту оказания услуг.	
	К	Наружная и внутренняя лестницы входной зоны не	Приказ

		дублируются пандусом или подъёмным устройством. Вход для инвалидов-колясочников не доступен. Принятые меры: в учреждении выбран дистанционный способ оказания услуг для инвалидов-колясочников из числа посетителей учреждения (родителей, законных представителей воспитанников).	№39 от 17.10.2018
3		Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)	
	С, О	Внутренняя лестница не имеет контрастных полос на проступях верхней и нижней ступени лестничного марша. Поручни лестницы не соответствуют ГОСТ Р 21261-99. Стекланные полотна дверей не отмечены контрастной маркировкой. Принятые меры: сопровождение инвалидов ответственным сотрудником учреждения.	Приказ №64 от 13.01.2016
4		Зона: места обслуживания инвалидов	
	К, Г	Воспитанники инвалиды-колясочники обслуживаются на 1 этаже здания. Порядком обслуживания инвалидов предусмотрен допуск в учреждение сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.	Приказ №39 от 17.10.2018
5		Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)	
	К, О, С, Г, У	Отсутствует специально оборудованная кабина туалета для инвалидов. Принятые меры: Порядком обслуживания инвалидов предусмотрено использование общего туалета при сопровождении сотрудником учреждения.	Приказ
6		Информационное обеспечение на Объекте	№39 от 17.10.2018
	К, О, С, Г, У	Вся необходимая информация для инвалидов предоставляется в доступной форме, с применением при необходимости технических и наглядных средств сопровождающим инвалида ответственным сотрудником учреждения.	

Примечание:

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

V. Рекомендации (раздел заполняется по согласованию сторон и содержит наименования мероприятий, необходимых для обеспечения доступности для инвалидов предоставляемых на Объекте услуг, а также основания для выполнения мероприятий, предусмотренных СНиП, СП, ГОСТ):

- версию для слабовидящих на официальном сайте учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», разместив в разделе «Доступная среда» следующую информацию:

Схема движения к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта и от метро;

Порядок обслуживания инвалидов в учреждении;

Памятка для инвалидов;

Отсутствие специально оборудованного санитарно-гигиенического помещения (туалета) для инвалидов;

Отсутствие выделенных парковочных мест для автотранспорта инвалида на территории учреждения. (Приложение к распоряжению № 689-р от 14.11.2017 Комитета по соц. политике Санкт-Петербурга);

- на калитке перед входом на территорию объекта разместить табличку, с информацией на контрастном фоне о назначении и режиме работы учреждения; продублировать информацию шрифтом Брайля (п. 5.1.1 и п. 6.5.9. СП 59.13330.2016);

- кнопку домофона и табличку выделить контрастной маркировкой, доступной для слабовидящих (п. 6.5.4. СП 59.13330.2016);

- обозначить знаком доступности доступный для МГН вход в учреждение (п. 6.5.1. СП 59.13330.2016).

Заведующий
ГБДОУ детский сад №90



Макарьина О.В.

доверенное лицо СПб ООВБД
«Инвалиды войны»



Кунец И.О.

18.10.2018 г.